

Lyngby Vandværk

Information til forbrugerne om vandets kvalitet 2023

Med henblik på information til forbrugerne om vandets kvalitet har Eurofins Miljø A/S foretaget udtræk af data for Thy Drikkevand A/S.

	Højeste resultat	Laveste resultat	Enhed	Kvalitetskrav ved forbrugers taphane	Udtagningssted
Hårdhed	8,6	8,6	°dH	-	På vandværket
pH	7,6	7,3	-	7,0 - 8,5	På vandværket/ Forbrugers taphane
Nitrat	< 0,03	< 0,03	mg/L	50	På vandværket/ Forbrugers taphane
Jern	0,25	0,01	mg/L	0,20	På vandværket/ Forbrugers taphane
Mangan	0,03	0,012	mg/L	0,050	På vandværket/ Forbrugers taphane
Fluorid	0,38	0,38	mg/L	1,5	Forbrugers taphane
Coliforme bakterier	< 1	< 1	MPN/100 mL	i.m.	På vandværket/ Forbrugers taphane
E. coli	< 1	< 1	MPN/100 mL	i.m.	På vandværket/ Forbrugers taphane
Kimtal ved 22°C	15	1	CFU/mL	200	På vandværket/ Forbrugers taphane

< = mindre end
> = større end
i.m. = ikke målelig ved anviste metode

Med venlig hilsen
Eurofins Miljø A/S



Peter Møller
Kunderådgiver/Teamleder