


Thisted Vand

Information til forbrugerne om vandets kvalitet 2020

Med henblik på information til forbrugerne om vandets kvalitet har Eurofins Miljø A/S foretaget udtræk af data for Thisted Vand, **Tåbel Vandværk**.



	Højeste resultat	Laveste resultat	Enhed	Kvalitetskrav ved forbrugers taphane	Udtagningssted
Hårdhed	17	17	°dH	-	På vandværket
pH	7,7	7,6	-	7,0 - 8,5	På vandværket/ Forbrugers taphane
Nitrat	32	31	mg/l	50	På vandværket/ Forbrugers taphane
Jern	0,011	<0,01	mg/l	0,20	På vandværket/ Forbrugers taphane
Mangan	0,002	<0,002	mg/l	0,050	På vandværket/ Forbrugers taphane
Fluorid	0,17	0,17	mg/l	1,5	Forbrugers taphane
Coliforme bakterier	<1	< 1	MPN / 100 ml	i.m.	På vandværket/ Forbrugers taphane
Eschericia coli (E-coli)	< 1	< 1	MPN / 100 ml	i.m.	På vandværket/ Forbrugers taphane
Kimtal 22 gr.C	360	<1	CFU / ml	200	På vandværket/ Forbrugers taphane

< = mindre end

> = større end

i.m. ikke målelig ved anviste metode

Med venlig hilsen

Eurofins Miljø A/S



Casper Nyhuus

Analytical Service Manager