

Thisted Drikkevand A/S  
Silstrupvej 12  
7700 Thisted

# Thisted Vand

## Information til forbrugerne om vandets kvalitet 2022

Med henblik på information til forbrugerne om vandets kvalitet har Eurofins Miljø A/S foretaget udtræk af data for Thisted Vand, **Villerslev Vandværk**

|                     | Højeste resultat | Laveste resultat | Enhed      | Kvalitetskrav ved forbrugers taphane | Udtagningssted                       |
|---------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Hårdhed             | 13               | 13               | °dH        | -                                    | På vandværket                        |
| pH                  | 7,7              | 7,5              | -          | 7,0 - 8,5                            | På vandværket/<br>Forbrugers taphane |
| Nitrat              | 1,2              | 0,77             | mg/L       | 50                                   | På vandværket/<br>Forbrugers taphane |
| Jern                | 0,18             | < 0,01           | mg/L       | 0,20                                 | På vandværket/<br>Forbrugers taphane |
| Mangan              | < 0,002          | < 0,002          | mg/L       | 0,050                                | På vandværket/<br>Forbrugers taphane |
| Fluorid             | 0,20             | 0,20             | mg/L       | 1,5                                  | Forbrugers taphane                   |
| Coliforme bakterier | 1                | < 1              | MPN/100 mL | i.m.                                 | På vandværket/<br>Forbrugers taphane |
| E. coli             | < 1              | < 1              | MPN/100 mL | i.m.                                 | På vandværket/<br>Forbrugers taphane |
| Kimtal ved 22°C     | 72               | < 1              | CFU/mL     | 200                                  | På vandværket/<br>Forbrugers taphane |

< = mindre end  
> = større end  
i.m. = ikke målelig ved anviste metode

Med venlig hilsen  
Eurofins Miljø A/S



Peter Møller  
Kunderådgiver/Teamleder